

Hinweis zum Firmware Update

Die verwendete ETS Datenbank-Version muss mit der FW-Version des Geräts kompatibel sein. Feller empfiehlt das Verwenden sowohl der neuesten Datenbank- als auch Firmware-Version. Die entsprechenden Informationen und Daten finden sie auf der Feller Homepage und im Onlinekatalog der ETS. Wenn eine veraltete ETS-Datenbank verwendet werden muss, ist ein FW-Downgrade erforderlich.

Note sur la mise à jour du firmware

La version de la base de données de l'ETS utilisée doit être compatible avec la version du firmware de l'appareil. Feller recommande aussi bien l'utilisation de la dernière base de données que celle du firmware. Vous trouverez les informations et données relatives à ce sujet sur la page d'accueil de Feller ainsi que dans le catalogue en ligne de l'ETS. En cas d'utilisation d'une base de données de l'ETS obsolète, une ancienne version de firmware est également nécessaire.

Nota sull'aggiornamento del firmware

La versione database ETS impiegata deve essere compatibile con la versione del firmware del dispositivo. Feller consiglia l'utilizzo delle versioni database e firmware più recenti. I corrispondenti dati e informazioni sono disponibili nella homepage di Feller e nel catalogo online di ETS. Se è necessario utilizzare un database ETS obsoleto, è necessario un downgrade del firmware.